



222412052040

报告编号 (NO.): CTJC-BG202412-507 号

正本

检测报告

委托单位: 安顺绿色动力再生能源有限公司
项目名称: 安顺绿色动力再生能源有限公司 2024 年 12 月
第三周炉渣检测
报告日期: 2024 年 12 月 26 日




贵州楚天环境检测咨询有限公司





声 明



1.本检验检测报告未经本公司编制、审核、批准人签字、未盖检验检测

专用章、骑缝章、CMA章无效，且不能作为司法鉴定依据；

部分提供本报告不具法律效力；

2.本检验检测报告不得复制、修改、删减、增加内容，否则无效；

需重新加盖公司的检验检测专用章、骑缝章、CMA章；

3.本检验检测报告自行涂改、增减无效；

4.本检验检测机构对委托人送检的样品进行检验的，检验检测报告对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责；

5.检测结果小于检出限时用“检出限L”表示；

6.样品的保存期限按国家标准规定时间保存；

7.未经授权，本检验检测报告不得作商业广告或宣传使用，违者必究；

8.委托方如对本检验检测报告有异议，请于报告发出15日内向本检验检测机构提出，逾期不予受理；

9.本报告分为正本和副本，正本由送检单位（委托方）存留，副本由检验检测机构存留。

贵州梵天环境检测咨询有限公司

电话：（0851）84875799

传真：（0851）85500873

地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文生态科技产业园创新街

500号9号楼

贵州楚天环境检测咨询有限公司
检测报告

委托单位	安顺绿色动力再生能源有限公司		
地址	贵州省安顺市西秀区轿子山镇大进村		
送样人	高华	联系电话	13721500810
收样日期	2024 年 12 月 20 日	检测日期	2024 年 12 月 20 日
样品类别	☐ 废水 ☐ 地表水 ☐ 地下水 ☐ 饮用水 ☐ 环境空气 ☐ 废气 ☐ 土壤 ☒ 固体废物 ☐ 室内空气 ☐ 公共场所		

样 品 信 息

CT-SW-241220-008	12 月 16 日 1#炉渣		0.24 kg*1		聚乙烯袋装, 包装完好
CT-SW-241220-009	12 月 16 日 2#炉渣	客户送样	0.22 kg*1	热灼减率	聚乙烯袋装, 包装完好
CT-SW-241220-010	12 月 16 日 3#炉渣		0.20 kg*1	印章	聚乙烯袋装, 包装完好

检 测 依 据

序号	项目	检测方法与方法来源	仪器名称/型号	方法检出限
1	热灼减率	固体废物 热灼减率的测定 重量法 HJ 1024-2019	TD20002A 电子天平	0.2 %

检 测 结 果

样品名称	CT-SW-241220-008	CT-SW-241220-009	CT-SW-241220-010	平均值	备注
热灼减率 (%)	3.3	3.6	3.9	<5	达标
执行标准	《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB 18485-2014)				

编制: 邵进

审核: 袁研

批准: 刘东

日期: 2024 年 12 月 26 日

*****报告结束*****